

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6 年 7 月 11 日
(工事執行権者)
福島県立郡山高等学校長

工事 (委託業務) 番号	24-79220-0002
工事 (委託業務) 名	郡山高校外壁修繕工事 (IV期)
質 問 事 項	
<p>① 金抜き設計書 P20～21 の機械設備に含まれるその他設備 (電気設備) の経費率は機械設備又は、電気設備のどちらを採用しているのでしょうか。</p> <p>② 金抜き設計書 P11 にシーリング撤去 (集積共) 1230mとありますが、この既存シーリング材のアスベスト含有の有無について御回答願います。 アスベスト含有の場合は、撤去・集積・処分について協議の対象でよろしいのでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>①機械設備となります。</p> <p>②既存シーリング材については、アスベスト含有調査未実施となります。 アスベスト含有の場合は、貴見のとおりとなります。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6年 7月11日
(工事執行権者)
福島県立郡山高等学校長

工事（委託業務）番号	24-79220-0002
工事（委託業務）名	郡山高校外壁修繕工事（IV期）
質 問 事 項	
A-09	外部仕上表 外壁 軒天 コンクリート打放し+モルタル+複層仕上塗材（複層塗材 RE）アスベスト除去工事を表記があります。 アスベスト含有建材は「複層仕上塗材（複層塗材 RE）」部のみと考えて宜しいでしょうか。
A-09	外部仕上げ東校舎棟 その他（改修前）・プレハブ物置：撤去、保管→（改修後）・プレハブ物置 再設置の表記があります。 プレハブ倉庫の物置・保管・再設置がIV期工事に含む際は、プレハブ物置の規格、寸法等をご指示ください。
回 答 事 項	
現在確認されているアスベスト含有建材は、外壁塗材（複層塗材 RE）部のみで、他の部分にアスベストが含まれる恐れが発覚した場合、協議により設計変更の対象とします。 プレハブ物置はスチール製で、寸法は W1800*D900*H2000 程度となります。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。