

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年1月24日

福島県立郡山高等学校長

工事（委託業務）番号	22-79220-0002
工事（委託業務）名	郡山高校外壁修繕工事（Ⅱ期）
質 問 事 項	
<p>・その他設備の電気設備において、金抜設計書では厚鋼電線管及び硬質ビニル電線管は取外しとなっていますが、再取付の項目が無いように思われます。再取付の費用は取外しに含まれているのでしょうか。ご教示お願い申し上げます。</p>	
回 答 事 項	
<p>再取付を追加しました。 金抜設計書については、閲覧図書の kinnuki.pdf を訂正しましたのでご確認ください。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。